



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНЫЙ ЗАВОД»

Почтовый адрес: 692778, Приморский край, г. Артем, ул. Охотничья, д. 56  
тел. (42337) 94-5-71, 94-5-03, 4-76-94, e-mail: dsz@dsz.schebenka.ru

Лаборатория контроля качества выпускаемой продукции  
Свидетельство об аттестации № ИЛ-ССК-00494 от 20.03.2024 г.

Документ о качестве № Б/Н  
на камень строительный

Дата выдачи 29.01.2026г.

1. Производитель-поставщик (карьер): АО «Дробильно-сортировочный завод»
2. Месторождение строительного камня «Пушкарев ключ»
3. Фактический адрес предприятия-изготовителя: 692778, Приморский край, г. Артем, пгт Заводской, ул. Охотничья д. 56).
4. Наименование и адрес потребителя: Для информации-----
5. Количество отгружаемой продукции, т: -----
6. Наименование материала: камень строительный
7. Номер партии -----
8. Качественные показатели

№ п/п	Наименование показателя, ед. изм.	Значения
1.	Средняя плотность, г/см <sup>3</sup>	2,6-2,8
2.	Предел прочности на одноосное сжатие, МПа	15-49
3.	Водопоглощение, %	0,2
4.	Насыпная плотность, кг/м <sup>3</sup>	1570
5.	Пористость, %	1,5
6.	Коэффициент размягчаемости, %	0,91
7.	Марка по дробимости	M1000-M1400
8.	Морозостойкость	F300-F400
9.	Марка по истираемости	И1
10.	Марка по сопротивлению удару на копре	ПМ-У75
11.	Размер фракции	до 750 мм
12.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	141,4 ± 17,6
13.	Содержание вредных компонентов и примесей по массе сульфатов и сульфидов, кроме пирита в пересчете на SO <sub>3</sub> , %;	0,1

Соответствует СТО №01-2026 СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ «Добытое полезное ископаемое»

Инженер лаборатории \_\_\_\_\_

подпись



Кожарова Ю.О./  
М.П.